




## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OLEŚNICY

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W OLEŚNICY  
ul. 3 Maja 20, 56-400 Oleśnica, tel.: (71)314-20-34; fax: (71)314-20-35  
e-mail: psse.olesnica@sanepid.gov.pl; www.gov.pl/web/psse-olesnica

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w OLEŚNICY  
ul. 3 Maja 20 tel. 71/3142034

HK.9011.2.12.2023.IP

Oleśnica, dnia 29 marca 2023 roku



Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie  
ul. Oleśnicka 1  
56-504 Dziadowa Kłoda

### Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2022 w wodociągach sieciowych funkcjonujących na terenie gminy Dziadowa Kłoda

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia w oparciu o art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 338) oraz zgodnie art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 roku, poz. 537) oraz w oparciu o § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2294) dokonał obszarowej jakości wody za rok 2022 w wodociągach sieciowych na terenie gminy Dziadowa Kłoda.

#### 1. Producent wody

Jednostką odpowiedzialną za jakość wody w wodociągach sieciowych na terenie gminy Dziadowa Kłoda jest Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie przy ul. Oleśnickiej 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy obejmuje nadzorem dwa wodociągi: Dziadowa Kłoda i Miłowice. Badania wody przeznaczonej do spożycia wykonywane były w ramach nadzoru przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy oraz prowadzone w ramach kontroli wewnętrznej przez ww. zarządcę wodociągów w akredytowanym laboratorium Jars Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Kościelnej 2a.

#### 2. Informacje dotyczące produkcji wody oraz opis procesu uzdatniania i dezynfekcji

##### 2.1. Wodociąg sieciowy Dziadowa Kłoda

Obecnie wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców czterech miejscowości: Dziadowa Kłoda, Radzowice, Gronowice oraz Stradomia Dolna – szacunkowo 2453 osoby. Źródłem zaopatrzenia w wodę są dwie studnie głębinowe. Roczna produkcja wynosi 114 100 m<sup>3</sup>, co w przeliczeniu na dobę daje 313 m<sup>3</sup>. Źródłem zaopatrzenia w wodę są dwie studnie głębinowe. Woda podlega następującym procesom: napowietrzania i filtracji, w czasie których następuje odżelazianie i odmanganianie. Do dezynfekcji wody stosowany jest podchloryn sodu – dezynfekcja w miarę potrzeb.

## **2.2. Wodociąg sieciowy Miłowice**

Obecnie wodociąg zaopatruje w wodę mieszkańców pięciu wsi: Miłowice, Dalborowice, Dziadów Most, Lipka oraz Gołębice. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę wodociągową wynosi szacunkowo 2074 osoby. Źródłem zaopatrzenia w wodę są dwie studnie głębinowe. Roczna produkcja wynosi 113 760 m<sup>3</sup>, co w przeliczeniu na dobę daje 312 m<sup>3</sup>. Źródłem zaopatrzenia w wodę są dwie studnie głębinowe. Proces uzdatniania wody polega na napowietrzaniu i filtracji, w czasie którego następuje odżelazianie i odmanganianie. Do dezynfekcji wody stosowany jest podchloryn sodu – dezynfekcja okresowa w miarę potrzeb.

## **3. Jakość wody, przekroczenia dopuszczalnych wartości poszczególnych parametrów**

Zakres badań monitoringu jakości wody obejmował parametry mikrobiologiczne, fizykochemiczne i organoleptyczne zgodnie z załącznikiem nr 2A i 2B ww. rozporządzenia dotyczącego jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Analizy prób wody przeznaczonej do spożycia, pobrane zarówno ze stacji uzdatniania wody jak i sieci wodociągowej w obu wodociągach wykazały, że jakość wody wykazuje zgodność z obowiązującymi normami sanitarnymi, zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, z wyjątkiem stwierdzenia kilku przypadków przekroczeń:

- w wodociągu Miłowice: 5 razy mętności, 1 raz żelaza ogólnego oraz 1 raz obecność bakterii z grupy coli;
- w wodociągu Dziadowa Kłoda: 1 raz mętności.

## **4. Prowadzone postępowanie administracyjne, działania naprawcze**

Na podstawie analizy sprawozdań z pobranych prób wody przez zarządcę wodociągów w ramach kontroli wewnętrznej oraz badań przeprowadzonych przez Inspekcję Sanitarną w stosunku do zarządcy wodociągu Miłowice prowadzone było postępowanie administracyjne ze względu na przekroczenie żelaza i mętności. Dnia 23 maja 2022 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oleśnicy wydał decyzję nr 169/22 nakazującą doprowadzenie jakości wody w wodociągu sieciowym Miłowice do obowiązujących norm sanitarnych w terminie do 31 sierpnia 2022 roku. Obowiązki nałożone decyzją zostały wykonane, w związku z czym obecnie jakość wody, zarówno pod względem mikrobiologicznym, jak i fizykochemicznym spełnia obowiązujące normy sanitarne. W wodociągu Dziadowa Kłoda woda spełnia obowiązujące wymagania sanitarne dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i w związku z powyższym nie było konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego. Stwierdzone przekroczenia miały charakter krótkotrwały i nie spowodowały bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi. W przypadku wystąpienia przekroczeń zarządca wodociągów natychmiastowo wdrażał działania naprawcze polegające między innymi na dezynfekcji sieci wodociągowej, zwiększeniu częstotliwości płukania filtrów, płukaniu sieci wodociągowej a także powtórnych analiz wody.

W analizowanym okresie nie odnotowano również zgłoszeń dotyczących niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody na danym obszarze. Mieszkańcy gminy zaopatrywani są w wodę bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych. Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi na terenie gminy Dziadowa Kłoda nie stanowi ryzyka dla zdrowia konsumentów.

**Obszarowa ocena jakości wody wydana jest w celu poinformowania konsumentów o jej jakości.**

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W OLESNICY  
mgr Urszula Kozioł

Sprawę prowadzi:

Izabela Prus – asystent sekcji Higieny Komunalnej, nr telefonu: 71 314 20 34 wew. 13 lub kom. 887 438 372

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

