



Syców, dnia 28.07.2022 r.

Zn. Spr.: ZG.224.10.2022

**Urząd Gminy Dziadowa Kłoda
ul. Oleśnicka 1
56-504 Dziadowa Kłoda**

W nawiązaniu do Zawiadomienia Wójta Gminy Dziadowa Kłoda znak sprawy: E.S.Dal..6220.1.2022 z dnia 21.07.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: **„Budowie farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy nominalnej 18MWp zlokalizowanej na działce nr 253 obręb Dalborowice, gmina Dziadowa Kłoda”**, Nadleśnictwo Syców wnioskuje o zachowanie 25-30 m odległości ww. instalacji fotowoltaicznej od bezpośrednio sąsiadującej działki leśnej w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Syców oznaczonej nr 440, obręb Dalborowice, gmina Dziadowa Kłoda, co stanowi przyjętą docelową wysokość drzewostanu.

Wiąże się to z zagrożeniem pożarowym, zacienianiem przez korony drzew wysokich, naturalnym wydzieleniem / obłamywaniem się gałęzi, czy zagrożeniem powstającym przy ekstremalnych warunkach pogodowych (wywroty, złomy). Obłamujące się konary, czy obalające się drzewo mogą uszkodzić elementy instalacji fotowoltaicznej posadowionej zbyt blisko ściany lasu.

Nadleśnictwo Syców zawiadamia, że nie będzie ponosiło odpowiedzialności w przypadku nie zastosowania się do przedstawionych uwag, w sprawie odległości projektowanego przedsięwzięcia od granicy z działką leśną oraz w razie wystąpienia ewentualnych zniszczeń, bądź uszkodzeń w elementach ww. instalacji.

**Nadleśniczy
Nadleśnictwa Syców**

Józef Szymański
/podpisano elektronicznie/

Sprawę prowadzi: Hanna Tajak - Starszy specjal. SL w n-ctwie, Dział Gospodarki Leśnej,